

Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING den 23.marts 2026 kl. 10.00 i

Køng Forsamlingshus.

Generalforsamling iflg. dagsorden:

Punkt 1: **Valg af dirigent og 2 stemmetællere**

- a) Velkomst ved formanden.
- b) Jens Nordgaard valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingerne var rettidigt indkaldt Stemmetællere skønnedes ikke nødvendige (20 fremmødte).

2: **Beretning om det forløbne år**

a) **Vandmængder og Forbrug.**

Vores udpumpede vandmængde er faldet en smule til ca. **40.000 m³** (mod 45.000 m³ i 2024). Når vi medregner leverancer til og fra nabovandværker, lander den reelle udpumpning på knap **43.500 m³**.

Fordeling af vand:

- **Modtaget fra Næstved:** 10.563 m³
- **Leveret til Køng Vv:** 6.182 m³
- **Leveret til SBV (fra 14/10):** 2.337 m³
- **Leveret til SSV:** 1.124 m³ (opkræves først i 2027)

Driften i det forløbne år.

Vi har fokus på optimering og vedligeholdelse. Vi har bl.a. renoveret den gamle rentvands bygning og hævet trykhøjden, så vandet lettere løber til filtrene ved egen hjælp.

En uventet udfordring.

I forbindelse med gravearbejde hos en grundejer, stødte de på en "spøgelsesledning" mellem Mandstrovej og Køng Møllevej. Den skulle ifølge kortene være taget ud af drift i 1974, men var stadig aktiv. Ledningen er nu lagt død, hvilket krævede omlægning og to nye stikledninger. Herudover har vi været forskånet for ledningsbrud.

Overtagelse af SBV og SSV

Samarbejdet om overtagelsen har været præget af en meget positiv og konstruktiv dialog.

- **Anlægsarbejde:** PMT Group har lagt forsyningsledningen mellem vandværket og Svinø by planmæssigt.

- **Økonomi:** Anlægsomkostningerne landede på **2.570.000 kr.**, hvilket er lavere end budgetteret.
- **God nyhed:** Det betyder, at det årlige særbidrag til lånet hos KommuneKredit reduceres fra 1.500 kr. til **1.200 kr.** de næste 10 år.

Teknisk status på trykket: Vi arbejder stadig på at optimere trykket i Mosen/Svinø-området. Efter påske laver vi simuleringer for at finde den rette løsning – muligvis ved at skifte til en anden pumpetype, der er bedre til at flytte store mængder vand frem for blot at levere højt tryk.

Vandkvalitet og Miljø

Vi leverer trygt og rent drikkevand. Der har ingen overskridelser været. Selvom vi måler en smule nitrat (1,9 mg/l), skyldes det en naturlig proces (nitrifikation af ammonium). Det er stadig langt under grænseværdien på 6 mg/l. Vores råvand er over 75 år gammelt, hvilket sikrer os mod moderne forurening.

Indvinding:

Vordingborg Kommune har godkendt en indvinding på **75.000 m³ årligt**. Det kræver dog, at vi installerer frekvensomformere på alle tre borer for at overholde et krav om maks. 5 m³/t pr. boring.

Kildepladsen: Ved vores "Åbent Hus" (hvor over 200 mødte op!) fik vi mange gode forslag til brug af arealet ved Følfodvej. Vi kigger ind i muligheden for både skovrejsning (syd) og biodiversitetsområde (nord), samt faciliteter som shelterplads eller hundeskov. Købsaftalen er pt. hos advokaten.

Ring Vandværk

Som det sidste nye kan jeg oplyse, at Ring Vandværk har besluttet, at vi skal forsyne dem pr. **1. januar 2027**. Da de allerede er tilkoblet nødforsyningen, kræver det kun mindre tekniske justeringer.

Med disse ord vil jeg give ordet videre til dirigenten.

- b) Generalforsamlingen godkendte beretningen.

3: Det reviderede regnskab 2025

- a) Leif Nygaard gennemgik regnskab 2025.
Som det fremgår, har der været en forøget udgift til:
Vandanalyser pga. boringen ved Følfodvej.
Vedligehold pga. vandbrud på Mandstovej.
BNBO pga. udlæg til Michael Enø

- b) Årsregnskab blev godkendt uden anmærkninger

4: **Budget for 2026**

- a) Leif gennemgik budget for 2026.
b) Budget er stillet til generalforsamlingens rådighed for godkendelse.
Budgettet blev godkendt.

5: **Behandling af indkomne forslag**

- a) Ingen indkomne forslag.

6: **Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen**

- a. Valg til bestyrelsen: Leif Nygaard, blev genvalgt.
Tue Mørk, blev genvalgt.
b. Valg af suppleant: Søren Lindberg, blev genvalgt.

7: **Valg af 2 revisorer, heraf 1 kritisk revisor**

- a) Flow ApS, blev genvalgt.
Johannes Jensen (Kritisk revisor) blev genvalgt.

8: **Eventuelt**

- a) Der blev spurgt, om det er muligt at markere vandforsyningsområdet samt boringernes placering på kortet på side 17 i orienteringsbladet.
b) Vedr. udnyttelsen af Kildeplads området. Når området er endelig erhvervet, indkaldes der til borgermøde. Her kan der åbent debatteres, hvad området skal bruges til.
Tue informerede om de muligheder der ligger, som vi PT arbejder videre med.
c) Formanden takkede dirigenten for en vel gennemført generalforsamling

Som dirigent: _____

Jens Nordgaard

Maria B-N skrev referat den 28. marts 2026.