(09) KONTROL AF ORGANISKE MIKROFORURENINGER

Kostræde Ny Vandværk
v/Leif Nygaard
Bellisvej 6
4750 Lundby

Analyserapport nr. 20171106/003
6. november 2017
Blad 1 af 1

Kopi til:
Jupiter (GEUS)

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	10,1	°C

Prøvested: DGU 225.146
Prøvedato: 2017-09-13 Kl. 10:30
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-11

UNDERLEVERANDØR					
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		**RESULTAT**	**Vandkvalitetskrav 1)**	**METODE**	**U_{rel}**
PESTICIDER		Ikke påvist			
Chloridazon	µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	20%
Desphenyl-Chloridazon	µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	20%
methyl-desphenyl Chloridazon	µg/l	< 0,01		LC/MS/MS	20%

1) Se BEK nr 802 af 01/06/2016

Pesticider er udført af ALS, akkr. 361,
rapport nr. 133357/17, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring:
! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.
i.m.: Ikke målelig. U_{rel} og S_r: Måleusikkerhed (se BEK nr. 914 af 27/06/2016)

Morten Due, *civ. ing.*